



KONSEK TRØNDELAG IKS  
Postboks 2564  
7735 STEINKJER

## Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på Revisjon Midt-Norge sin forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp for Melhus kommune.

Henviser til sak i kontrollutvalget sin sak 39/23 og dette er den skriftlige tilbakemeldingen på hvordan anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten er fulgt opp, og vårt svar er dessverre litt forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet endringer forbundet med ansettelse av ny enhetsleder for Teknisk drift i starten av 2024.

### **Bakgrunn:**

Melhus kommunestyre vedtok følgende i sak PS 111/2023

*1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø.*

*2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:*

- *Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg*
- *Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnett*
- *Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside*
- *Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg*
- *Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser*
- *Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg*
- *Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.*

*3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024*

Punktene er svart ut på vegne av enhet for Teknisk drift, men også avklart med Enhet for Arealforvaltning som er forurensningsmyndigheten og ansvarlig for siste kulepunkt

### **Vurderingen og tilbakemelding av kulepunktene**

- **Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg**



Hovedplanen, som nå formelt heter: Hovedplan vann i Melhus – klimatilpasning, vannmiljø, vannforsyning og avløp, 2024-2033 blir lagt ut på høring i vår og vil være ferdig behandlet i september. Hovedplanen er lagt ut til høring i formannskapet 14.05.2024. Framdriftsplan for saksbehandling er:

<b>2.5.2024</b> <u>Utvalg for teknikk og miljø - Får planen på høring</u>
<b>14.5.2024</b> <u>Formannskap - Legge ut på ekstern høring</u>
4 uker <u>Ekstern høring</u>
<b>6.6.2024</b> <u>Utvalg for teknikk og miljø - vedtar sin høringsuttalelse</u>
Juni - august - <u>bearbeiding høringsinnspill</u>
<b>20.8.2024</b> <u>Formannskap - Behandle plan</u>
<b>10.9.2024</b> <u>Kommunestyret - Vedta plan</u>
Høsten 2024 og utover - <u>implementere strategier og prioritert arbeid</u>

- **Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnett**

Kommunen har satt mer fokus på arbeidet med lekkasjesøk i 2023 med bl.a ansettelse av ny driftsingeniør. Dette er et møysommelig og metodisk arbeid som vil foregå kontinuerlig med større prioritet nå da bemanningen er bedre. Det er f.eks i 2023 og tidlig 2024 funnet to store punktlekkasjer som har vart lenge. Den ene i Lundadalen på et ledningstrekk, og den andre på Gimse i en kum. Til sammen utgjør de en mengde på 5 l/s. Dette utgjør ca 140 000 m<sup>3</sup> i året. (Av et totalforbruk fra Benna målt til 1 400 000 m<sup>3</sup>).

- **Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside.**

Dette er dessverre ennå ikke gjort. Vi vil jobber med muligheten for å ha denne informasjonen på vår hjemmeside. Dette vil kun gi en generell informasjon da løpende oppdatering av vannprøvene er utfordrende pr i dag rent teknisk. Det er ikke i dag en kobling mot vår programvareleverandør for databasen for prøveresultatene. Drikkevannskvalitet er slik at hvis det er avvik så blir det varslet til abonnentene direkte. Det er Trondheim kommune som har ansvaret for vannbehandlingen for Benna og Jonsvatnet. Hjemmesidene til Trondheim har informasjon om dette.

- **Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg**

For Gåsbakken Vannbehandlingsanlegg (VBA) ble det gjort både en ROS-analyse for anlegget, samt flere tilsyn sammen med Mattilsynet for å se på faren med innsig i grunnvannsbrønnene. Resultatet etter det ble en ganske bra oppgradering av brønner og VBA, dette ble ferdigstilt i 2023. Ut i fra dette ser vi ingen behov ytterligere for dette for Gåsbakken VBA. Når det gjelder Benna VBA så er det Trondheim kommune som har ansvaret.

- **Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser**

Dette er tatt inn som et hovedfokus i revidert hovedplan både med tanke på kommunen som forurensningsmyndighet og som eier av anleggene. Dette er et viktig punkt på valg av prioriteringer og strategier i daglig drift samt tiltaksplanene for investering framover. Planen pr i dag er at Ler RA fjernes når sammenkobling Ler til Kvål er på plass. Dette arbeidet er under arbeid. Forprosjekt for sammenkobling Lundamo RA til Ler pågår og likeså pågår utredning for alternativer for Hovin RA.

- **Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg.**

Se kulepunkt 1 og 5. Ny plan vedtas i år. Som et tillegg til hovedplan vann, - som er en overordnet plan, så er neste plannivå en «Temaplan vann og avløp» som vil gi mer detaljerte strategier for å løse utfordringene, og vil inneholde strategier og en prioriteringsplan som grunnlag for investeringstiltakene som vil bli lagt inn i økonomi og handlingsplanen.

• **Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette.**

Tatt opp som hovedfokus tema i hovedplanen vann i Melhus for i kapittelet for vannmiljø.

Inspeksjon av private avløpsanlegg gjennomføres av ReMidt IKS i forbindelse med slamtømming. Melhus kommune-Arealforvaltning mottar avviksrapporter fra slamtømming. Avviksrapporten benyttes som grunnlag for oppfølging, eventuelt med stedlig tilsyn av anleggene. I tillegg til dette gjennomføres oppfølging av eldre anlegg områdevis, med tanke på pålegg om utbedring og oppgradering. Arealforvaltning har pr. nå 1 årsverk dedikert til dette arbeidet.

Med hilsen

John Ivar Reitan

konstituert enhetsleder

*Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur.*

Vedlegg

- 1 Saksprotokoll Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp

Kopi til interne

Katrine Lereggen

Morten Bostad

