

Hei

Her kommer tilsvare fra Kommunedirektøren vedr sak i Kontrollutvalget 2.4.25 vedr innsyn og orientering på VAR-området:

På vegne av leder av kontrollutvalgets leder ber Konsek om å få tilsendt følgende dokumentasjon:

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONSEK

- **Opplysninger om rensegrad for nybygd renseanlegg, Nabeita**

- **Hvilke krav til renseanlegget (det ovennevnte) som gjelder etter lov og forskrift**

-Renseanlegget er planlagt og bygd for å tilfredsstille **Forurensningsforskriften §13-8. Utslipp til mindre følsomt område** hvor følgende krav fremkommer:

- a. 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig **middelverdi** av det som blir tilført renseanlegget.
- b. 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig **middelverdi**.
- c. Sil med lysåpning på maks 1 mm, eller
- d. Slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11

Anlegget på Nabeita er bygd med et såkalt båndsilanlegg som er dimensjonert med en målsetning om å greie en rensegrad på ca. 40% SS/l.

Opplysninger om faktisk rensegrad for nybygd anlegg:

-Siste vannprøve av 08.01.2025 (se vedlegg) viser at anlegget med nåværende belastning tilfredsstiller krav under bokstav a med god margin: 51,6% reduksjon av SS-mengden.

- **Hvilke eiendommer er tilknyttet/skal tilknyttes dette renseanlegget:**

-Det blir for omfattende å her fastsette alle eiendommer dette gjelder men kort sagt skal alle eiendommer fra Siholmen til Flatval som har innlagt vann etterhvert tilknyttes anlegget. Der hvor det nå er lagt nye kommunale avløpsledninger muliggjøres tilknytning av eksisterende eiendommer som fra før ikke er tilknyttet kommunalt avløp. Disse vil også bli pålagt tilknytning innenfor rammene av gjeldende lovverk (PBL, Forurensningsforskriften, vass- og avløp). Det er i alt 5 slamavskillere langs denne strekningen som er faset ut.

- **Hvilke krav stiller Frøya kommune ved nye tillatelser til etablering av spredt avløp?**

Hvilke krav stiller Frøya kommune ved nye tillatelser til etablering av spredt avløp?

Når vi får inn en søknad om ny utslippstillatelse stiller vi krav til rensegrad og størrelse på tank som er oppgitt i lovverket vi har om avløp og forurensning, herunder Forurensningsloven og -forskriften. Rensegrad gis etter Forurensningsforskriften § 12-8a-c eventuelt § 12-9 dersom området egner seg for det. Hvilket krav de får avhenger av hvor det er ønskelig at utslippet skal gå. Frøya kommune har opparbeidet seg et kunnskapsgrunnlag basert på resipientanalyser, befaringer og tilsyn. Vi bruker denne kunnskapen når vi skal sette krav i hvert enkelt tilfelle. Skal avløpet gå i bekk/elv, settes rensekravet etter forurensningsforskriften § 12-8a eller b. I noen tilfeller er det vanskelig å få utslippet til å gå i sjø eller i bekk/elv. For gamle avløp som allerede eksisterer vil det i noen tilfeller bli godkjent å ha utslipp til grunnen, men det innebærer at området har stedeegne masser slik at svartvannet ikke oversvømmer området og av løsmassene naturlig renser svartvannet. Skal det slippes til grunnen er det §12-8a som er kravet.

Annet som er med på å påvirke kravet er totalbelastningen av forurensning i området fra før, for eksempel fra jordbruk, oppdrett, eller total belastning fra virksomheter, naturmangfold, brukerinteresser, vannutskiftning etc.

Det stilles også krav til at søknader utformes i henhold til forurensningsforskriftens § 12-4 og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter dersom det også kreves søknad om tillatelse til tiltak for å etablere eller bytte ut rør og tank/anlegg.

• Hvilke krav etter lov og forskrift samt ev. interne retningslinjer forholder kommunen seg til når nye kommunale eller private anlegg etableres?

-Kommunen forholder seg til de krav som framkommer av Forurensningsloven med tilhørende forurensningsforskrifter. Det er foreløpig ikke vedtatt noen interne retningslinjer i forhold til dette bortsett fra at det er opprettet en tilskuddsordning for berørte abonnenter.

• Kommunestyrets vedtak i saker som gjelder forskrift for vann og avløp for de siste tre valgperiodene, dvs. fra 2015

-Forskriftssaker:

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyr (se i ESA vedr. KST-vedtak 27.09.2018, sak 126/18)

2. Standard abonnementsvilkår, Administrative og Tekniske bestemmelser (KST-vedtak 26.11.2020, sak 124/20)

3. VA-norm (KST-vedtak 26.11.2020, sak 123/20)

4. Gebyrforskriften

4. Retningslinjer for tilskuddsfond for vann- og avløp

5. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd fra tilskuddsfondet for vann- og avløpsrelaterte utgifter

Dokumentasjonen/opplysningene bes sendt sekretariatet.

2.

Kontrollutvalgets leder ønsker også at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 12. februar 2025 og redegjør for spredt avløp, herunder hvilke avtaler som er gjort med Remidt, direkte kostnader og påslag fra Frøya kommune.

Hvilke avtaler som kommunen har med ReMidt og direkte kostnader og påslag fra Frøya.

Kommunen har avtale med ReMidt når det kommer til slamtømming. Utfyllende informasjon om prosess i forbindelse med slamtømming på septiktanker står beskrevet i slamforskriften.

Kostnader i forbindelse med slamtømming er regulert gjennom gebyrregulativet som årlig vedtas av kommunestyret i den enkelte eierkommune. I forbindelse med søknader om utslippstillatelse, som behandles av den enkelte kommune, kreves det gebyr iht kommunens gebyrregulativ når utslippssøknader behandles etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften. Videre er det gebyr for saksbehandling av oljeholdig og fettholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 15. Det er også årlig gebyr for kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kapittel 12. Dette gjelder alle som har privat avløp. Når vi hadde en rådgiver ansatt på spredt avløp, ble disse tilsynene gjennomført, men etter at vedkommende sluttet i kommunen har vi ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette. Tilsyn og oppsyn vil startes opp igjen når en ny rådgiver på spredt avløp er på plass. Det er også årlig gebyr for kontroll og tilsyn av fettholdig og oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15B. Alle gebyrer står opplistet under Miljø og forvaltning av spredt avløp på Gebyrliste. Legger også ved forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Frøya kommune, Trøndelag fylke.

- <https://www.froya.kommune.no/tjenester/teknisk/vann-og-avlop/privat-spredt-avlop/forskrift-om-gebyrer-for-saksbehandling-kontroll-og-tilsyn/>
- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak vil også gebyrlegges iht. kommunens gebyrregulativ).

<https://www.froya.kommune.no/tjenester/teknisk/vann-og-avlop/privat-spredt-avlop/forskrift-om-gebyrer-for-saksbehandling-kontroll-og-tilsyn/>

- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak vil også gebyrlegges iht kommunens gebyrregulativ).
- Retningslinjer for bruk av tilskuddsfond for vann- og avløpsrelaterte utgifter:
https://www.froya.kommune.no/_f/p1/idaf2af58-b602-484f-8ff3-f357a5229b30/retningslinjer-for-bruk-tilskuddsfond.pdf

- Retningslinjer for behandling av søknader av tilskudd fra tilskuddsfondet for vann-avløp og avløpsrelaterte utgifter: <https://www.froya.kommune.no/f/p1/i5829bfc8-5e41-46b8-9f91-0313eb32498a/retningslinjer-fro-behandling-tilskuddsfond.pdf>

- <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/kap13#kap13> - Forurensningsforskriften

- <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6> - Forurensningsloven